

Załącznik nr 1 do Umowy z dn.

Wytyczne Zamawiającego do wyceny i wykonania remontu agregatów grzewczo – wentylacyjnych w budynku 1/88, zlokalizowanym na terenie Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 1 S.A. w Łodzi, ul. Dubois 119.

Wykonawca zrealizuje i zapewni w ramach złożonej oferty :

1. Wykonanie remontu agregatów grzewczo – wentylacyjnych (5 szt.) w budynku 1/88 polegającego na:
 - dostawie i montażu (wymianie) wymienników do istniejących agregatów grzewczo – wentylacyjnych.
2. Informację w zakresie czasu realizacji usługi.
3. Informację o ewentualnym czasie przestoju malarni.
4. Wykonanie prac, które nie może zmienić parametrów technicznych agregatów grzewczo–wentylacyjnych.
 - stosowana temperatura malowania w zakresie 18-25 °C
 - stosowana temperatura suszenia w zakresie 25-35 °CW przypadku konieczności zmiany parametrów pracy Wykonawca zobowiązany jest do dokonania analizy zgodności wprowadzonych zmian z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Po zakończeniu prac przedłoży oświadczenie o prawidłowości wykonanych robót wraz z dokumentem dopuszczającym do eksploatacji i dokumentem z kontroli wstępnej oraz dostarczy dokumentację techniczną obejmującą wbudowane elementy.
6. Bezpieczny dostęp do pomieszczeń wewnątrz budynku.
7. Uporządkowanie terenu po wykonanych pracach.
8. Wywóz i utylizację odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uwaga: Prace remontowe prowadzone będą na czynnym obiekcie.

Przed przystąpieniem do wyceny i prac wymiary sprawdzić z natury.